1 859

wsporniki- z bl. stalowej ocynkowanej gr 2mm - mocować do dachu co 50cm obwodowo wzdłuż krawędzi zewnętrznych połaci dachu na dwa kołki rozporowe fi 12mm , po zamontowaniu ocieplenia dachu i ściany ze styropianu gr 15cm do wsporników tych mocowana będzie opierzenie krawędziowe z blachy powlekanej do której dogrzane będzie pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

dybel do mocowania przez styropian gr 15cm (co 50cm)

blachowkręt co 33cm

obróbka z blachy powlekanej z przygrzaną papą t.zgrzew.

40

3

6

1

wspornik z blachy gr 2mm

kołki rozporowe 14/100

SZCZEGÓŁ 1:20

rynna fi 15 z blachy tytanowo-cynkowej

3°

1%

5°

obróbka szczelna z blachy powlekanej na całej wysokości ścianki,dołem papę wywijać i zgrzewać z pokryciem dachu

795

455

rura spyst. fi 12 z bl. tytan-cynk.

obróbka z blachy powlekanej z wywiniętą i przygrzaną papą termozgrzewalną

obróbka z blachy plastisol z przygrzaną folią dachową

3°

obróbka z blachy plastisol z przygrzaną folią dachową na całej wysokości i na wierzchu ogniomurka

linia przejścia z nowego pokrycia dachu na stare pokrycie papowe

ejacy ekran zasłaniajacy połać dachową

1%

0,6%

0,6%

1%

rynna fi 15 z blachy tytanowo-cynkowej

rura spustowa fi 12 z blachy tytanowo-cynkowej

rura spustowa fi 12 z blachy tytanowo-cynkowej



wspornik z blachy gr 2mm ocynk. skala1:10

widok 1-1



widok z góry



REMONT SALI WIEJSKIEJ W SIEDLISKU **Siedlisko, gm. Trzcianka, dz. nr 318/4, obręb Siedlisko**		
Inwestor : Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7		
PROJEKT:	mgr inż. Paweł Łotysz, upr. UAN-8354/1104/87	
OPRACOWANIE:	mgr inż.arch. Marcin Łotysz	
rys. A 6	**Rzut połaci dachu**	**SKALA 1 : 75** 02.09.2013 r.